

BÁO CÁO
Về việc kết thúc vận hành xả nước
điều tiết qua tràn hồ chứa Ka Nak và hồ chứa An Khê

Căn cứ Lệnh vận hành hồ chứa số 4455/BCH-PCTT ngày 27/10/2022 của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai về việc vận hành xả nước qua tràn hồ Ka Nak và An Khê (đính kèm).

Căn cứ tình hình thủy văn thực tế và bản tin số 01/TN-ĐKV TN ngày 14/11/2022 của Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên.

1. Tình hình quan trắc thủy văn hồ chứa An Khê, Ka Nak

Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 14/11/2022 cụ thể như sau:

Hồ chứa	MNH (m)	MNHL (m)	Lưu lượng về hồ (m ³ /s)	Lưu lượng phát điện tối đa (m ³ /s)	Lưu lượng xả nước qua tràn (m ³ /s)
Ka Nak	512,86	456,50	21,30	28,20	15
An Khê	428,94	414,45	67,57	48,0	30

2. Kế hoạch vận hành hồ chứa An Khê, Ka Nak:

Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak kính báo Quý cấp Công ty sẽ kết thúc vận hành xả nước điều tiết hồ chứa An Khê và hồ chứa Ka Nak như sau:

- Hồ chứa Ka Nak: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 14/11/2022, Công ty sẽ kết thúc vận hành xả nước điều tiết hồ chứa Ka Nak ($Q_{xtr}=0$ m³/s). Công ty thường xuyên quan trắc, theo dõi sát diễn biến tình hình thủy văn thực tế để vận hành hồ chứa Ka Nak theo đúng quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 18/7/2018.


- Hồ chứa An Khê: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 14/11/2022, Công ty sẽ kết thúc vận hành xả nước điều tiết hồ chứa An Khê và chuyển sang chế độ vận hành đảm bảo dòng chảy tối thiểu theo đúng quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 18/7/2018.

Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, BCH PCTT&TKCN các cấp, chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan liên quan biết để thông báo cho bà con nhân dân./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai;
- Trưởng BCH PCTT&TKCN tỉnh Gia Lai và tỉnh Phú Yên;
- Trung tâm DB KTTV Quốc gia, Đài KTTV KV Tây Nguyên;
- Các Sở: NN&PTNT, TN&MT, Công Thương tỉnh Gia Lai;
- UBND huyện, thị xã: An Khê, Ayun Pa; K'Bang, Đăk Pơ, Kông Chro, Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa;
- BCH PCTT&TKCN huyện K'Bang, Đăk Pơ, Kông Chro, TX. An Khê;
- Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Ban CHQS huyện K'Bang, Đăk Pơ, Kông Chro, TX. An Khê;
- Cty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, Cty CP Đăk Srông, Cty TNHH TĐ Tây Nguyên, Cty CP Thủy điện Hoàng Anh Tô Na;
- EVN, EVNGENCO2, A0;
- Phó giám đốc;
- VHAK, VHKN, SC;
- Lưu: VT, KTAT.

GIÁM ĐỐC



Đặng Văn Tuấn